



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
З.С.В.Телька

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  
в сфере образования (далее - услуги)

### I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село Великое, улица Розы Люксембург, д.11а
- 1.2. Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные услуги
- 1.3. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 3869,6 кв. м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3606 + 42 кв. м
- 1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование -согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Великосельский аграрный колледж (ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж)
- 1.5. Адрес места нахождения организации: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село Великое, улица Розы Люксембург, д.12
- 1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная
- 1.8. Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная
- 1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования Ярославской области, 150000, г. Ярославль, улица Советская, дом 7.

### II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности: профессиональное образование \_\_\_\_\_
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 360 мест \_\_\_\_\_
- 2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно*): проживание
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха*): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха

### III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (указать да/нет)	Оценка состояния Имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта*	Примечания
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	да		
2.	сменные кресла - коляски*	нет		Указать количество
3.	адаптированные лифты	нет		
4.	поручни	нет		
5.	пандусы	да		1
6.	подъемные платформы	нет		Указать количество
7.	раздвижные двери	нет		
8.	доступные входные группы	нет		
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет		
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет		Указать общее количество кабинетов и сколько из них соответствует СП.59.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 35-01-001)
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства:			
	а) функции зрения,	нет		
	б) слуха	нет		
	в) передвижения	нет		

12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения: а) зрительной информации – звуковой информацией, б) надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в) надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной на контрастном фоне	нет		
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет		

#### IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№п /п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги (указать да/нет)	Оценка имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги*	Примечания
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет		
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да		
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да		

4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет		Указать количество работников
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да		Волонтерский отряд колледжа
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет		
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не требуется		Укажите: «Не требуется»
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет		
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет		
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да		
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет		Укажите количество тьюторов

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений	при условии финансирования до 2025 г.
2.	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	при условии финансирования до 2025 г.
3.	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.	при условии финансирования до 2025 г.
4.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией.	при условии финансирования до 2025 г.
5.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	при условии финансирования до 2025 г.
6.	Обеспечить наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	при условии финансирования до 2025 г.
7	Реконструкция дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	при условии финансирования до 2025 г.
8	Установка раздвижных дверей	при условии финансирования до 2025 г.
9	Изготовление указателей направления движения	при условии финансирования до 2025г.
10	Устройство поручней с не травмирующим окончанием (с закруглением не менее 30 см.) на наружных лестницах для доступа в зону оказания услуг.	при условии финансирования до 2025 г.
11	На крыльцо и наружную лестницу необходимо нанести нескользкое покрытие, сделать рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверху и внизу, первую и последнюю ступени крыльца необходимо контрастно окрасить	при условии финансирования до 2025 г.

\*- указать, какие имеются недостатки по показателю (если показатель выполнен частично)

\*\*С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.